



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
Վ Ա Յ Ո Ց Ձ Ո Ր Ի  
Մ Ա Ր Ձ Պ Ե Տ**

ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5

„ \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_, 2023թ

Հեռ. (374281) 2 25 22

N \_\_\_\_\_

**ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂՆՋԱԶՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱԿԻՉ**

**ՍԻՄԱԿ ԽՈՒԴՈՅԱՆԻՆ**

/Հասցե՝ Եղեգիս համայնք, Աղնջաձոր բնակավայր, 3Փ. Ի-ին նրբ. 1 տ/

Ի պատասխան Ձեր 19.06.2023թ. № 844180 հարցման ներկայացնում ենք անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

Հարց 1. Բնակելի և հասարակական շենքերի միջև հեռավորությունները հարկավոր է ընդունել ինսուլացիայի և լուսավորվածության հաշվարկների հիման վրա, համաձայն «ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի հավելվածի 23-րդ բաժնում տրված պահանջների, ինչպես նաև ՀՀՇՆ II-8.03 շինարարական նորմերի և ՍՆ 245-71 սանիտարական նորմերի պահանջներին համապատասխան:

Հարց 2. Կենտրոնացված ջրահեռացման բացակայության պայմաններում սանհանգույցից մինչև հարևան տան պատը հեռավորությունն անհրաժեշտ է ընդունել 12 մ-ից ոչ պակաս, համաձայն «ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի հավելվածի 83-րդ բաժնում տրված պահանջների:

6/22/2023

X

ԱՐԱՐԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

**Հարգանքով՝**

Подписано: GRIGORYAN ARARAT 1310850550

**Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ**

Կատարող՝ Գ. Հարությունյան  
Քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների  
կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ  
Հեռ. 077 13 97 37